



Znak sprawy: DAS.2402.1.1.AC.2024.

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2024r.

Szanowni Państwo

W związku z otrzymanymi w dniu 30 lipca 2024r. pytaniami w związku z toczącym się postępowaniem na zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) pn.:**Wykonanie Projektu Budowlanego kanału dla kabli energetycznych na odcinku pomiędzy istniejącym kanałem kablowym a ST 6480 (rozdzielnią NN)**” wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu zamówienia, przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), pozytywną decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz prawomocnym pozwoleniem na budowę; Znak sprawy: DAS.2402.1.1.AC.2024, Zamawiający przytaczając treści pytań udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy są Państwo w stanie bardziej sprecyzować ilość kolidujących kabli z projektowaną trasą kanału kablowego?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w OPZ, zakłada się, że łączna ilość istniejących kabli elektroenergetycznych z którymi projektowany kanał kablowy może kolidować to ok. 40 szt, w tym:

a. 4xYAKY 4x120;

b. 5xYKY1x120;

c. YAKY4x95;

d. 4xYKY5x50;

e. 6xYKY5x35;

f. 2xYAKY4x35;

g. 3xYKY5x25;

h. Pozostałych typów kabli dokumentacja Zamawiającego nie zawiera.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16. 02-958 Warszawa

tel. (+48) 22 544 27 00, faks (+48) 22 842 31 16

NIP 951-00-54-672, nr konta BGK: 93 1130 1017 0020 1226 4720 0001

e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl,

www.wilanow-palac.pl



MUZEUM PAŁACU  
Króla Jana III  
W WILANOWIE

Znak sprawy: DAS.2402.1.1.AC.2024.

Więcej informacji na temat możliwych kolizji projektowanego kanału z kablami elektroenergetycznymi Zamawiający nie posiada.

Pytanie nr 2:

Czy w trasie kolizji kanału z kablami występują tylko kable elektroenergetyczne?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w OPZ w zakresie opracowania będzie usunięcie kolizji elementów kanalizacji deszczowej Zamawiającego z projektowanym kanałem kablowym. Więcej informacji na temat możliwych kolizji z innymi sieciami Zamawiający nie posiada.

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Architektury i Środowiska

*Adam Cejmer*  
inż. Adam Cejmer

.....  
Adam Cejmer